


## Checkliste Schutz gegen Entstehungsbrände

### Rechtsverweise:

- Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV)
- Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen und über die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes (Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV)
- Grundsätze der Prävention (BGV A1)
- Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz (BGV A8)
- Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern (BGR 133)
- Einsatz von Feuerlöschanlagen mit sauerstoffverdrängenden Gasen (BGR 134)
- Grundsätze der Prävention (BGR A1)
- Arbeitsstättenregel (ASR) A1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
- Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR) 13/1,2 Feuerlöscheinrichtungen
- Arbeitssicherheit durch vorbeugenden Brandschutz (BGI 560)
- Aufgaben, Qualifikation und Ausbildung von Brandschutzbeauftragten (BGI 847)
- Brandschutz (BGI 562)
- Brandschutz bei Schweiß- und Schneidarbeiten (BGI 563)

Nr.	Prüfpunkt	Ja	Nein	n.z.	Bemerkung
1	Sind Feuerlöscheinrichtungen in ausreichender Anzahl vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Werden Feuerlöscheinrichtungen mindestens alle zwei Jahre überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Nr.	Prüfpunkt	Ja	Nein	n.z.	Bemerkung
3	<p>Sind die Stellen, an denen sich Feuerlöscheinrichtungen und Material zur Bekämpfung befinden, gemäß BGV A8 gekennzeichnet?</p> 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	<p>Sind selbsttätige ortsfeste Feuerlöscheinrichtungen, bei deren Einsatz Gefahren für die Beschäftigten auftreten können, mit selbsttätig wirkenden Warneinrichtungen ausgerüstet?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	<p>Sind die Brand- und Rauchschleusentüren nicht verstellt/verkeilt und schließen diese Türen vollständig?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	<p>Ist sichergestellt, dass kraftbetätigte Türen und Tore, die einen Brandabschluss bilden, bei Ausfall der Energieversorgung selbsttätig schließen?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	<p>Sind ausreichend viele Beschäftigte mit der Handhabung der Löscheinrichtungen vertraut?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Bemerkungen:**

**Datum:** \_\_\_\_\_

**Unterschrift:** \_\_\_\_\_